

## POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŻAGANIU



68-100 Żagań, ul. Szprotawska 45a  
tel. (68) 477-66-00, fax (68) 477-66-00  
[www.gov.pl/web/psse-zagan](http://www.gov.pl/web/psse-zagan)  
[e-mail: psse.zagan@sanepid.gov.pl](mailto:psse.zagan@sanepid.gov.pl)  
NIP: 924-16-37-703

### PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU

---

HK.903.115.2023

Żagań, dnia 21 września 2023 r.

**Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.**  
**ul. Chrobrego 1**  
**67-300 Szprotawa**

#### OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu na podstawie § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w związku art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r., poz. 338 ) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 18.09.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie **bakteriologicznym** z dodatkowym parametrem Enterokoki – opracowanymi przez laboratorium EKOSYSTEMY – JT TETERYCZ JERZY, 65-364 Zielona Góra, ul. Kożuchowska 10e z wodociągu publicznego w Siecieborzycach zaopatrującego w wodę miejscowości: Siecieborzyce, Witków, Rusinów, Długie gm. Szprotawa i przepompowni wody w Długiem administrowanych przez Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Chrobrego 1, 67-300 Szprotawa,

- Sprawozdania z badań Nr: 372/2023-1 i 372/2023-2 z dnia 21.09.2023 r., nr próbki 2546/2023 pobranej w Stacji Uzdatniania Wody w Siecieborzycach i nr próbki 2547/2023 pobranej w przepompowni wody w Długiem gm. Szprotawa (**badanie wewnętrzne**)

#### STWIERDZA

**przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego  
w Siecieborzycach gm. Szprotawa.**

## UZASADNIENIE

Analiza próbek wody pobranych do badania laboratoryjnego w dniu 18.09.2023 r. w ramach wewnętrznej kontroli w zakresie **bakteriologicznym** z dodatkowym parametrem Enterokoki z wodociągu publicznego w Siecieborzycach i przepompowni wody w Długiem gm. Szprotawa przez laboratorium EKOSYSTEMY – JT TETERYCZ JERZY, 65-301 Zielona Góra, ul. Kożuchowska 10e wykazała, że jakość wody w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu **uznaje** swoją decyzję administracyjną nr HK/60/677/2023 z dnia 14 września 2023 r. zobowiązującą do poprawy jakości wody do spożycia pod względem **bakteriologicznym** przez wymieniony wyżej wodociąg do wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) **za wykonaną**.

*Ocenę jakości wody z w/w urzędnia dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu wydał celem poinformowania konsumentów.*

z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Żaganiu  
*[Podpis]*  
mgr inż. Dorota Prusaczyk  
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

### Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Szprotawa  
Rynek 45, 67-300 Szprotawa
2. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.  
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8b, 66-400 Gorzów Wlkp.
3. Starostwo Powiatowe - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żaganiu  
ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
ul. Szprotawska 30B, 68-100 Żagań
5. HŻŻiPU w/m
6. HDiM w/m
7. EP w/m
8. A-a HK w/m