Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Żaganiu

HK.903.133.2025

DECYZJA nr HK/ 103/620/2025

z dnia 11 września 2025 roku

Na podstawie:

art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 104 i 108 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 1, ust. 3 pkt.1, § 4 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4 i 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757) po rozpatrzeniu wyniku badania próbek wody pobranych z nadzoru sanitarnego w dniu 09.09.2025 r. Sprawozdanie z badań Nr OL-LMiP-01318.2025 z dnia 2025-09-11

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu

STWIERDZA:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi produkowanej z wodociągu publicznego Siecieborzycach gm. Szprotawa zaopatrującego w wodę miejscowości: Siecieborzyce, Witków, Rusinów, Długie gm. Szprotawa z uwagi na przekroczoną wartość parametru bakteriologicznego liczby bakterii grupy coli obecne w liczbie 4jtk/100ml na przepompowni wody w Długiem gm. Szprotawa (wartość dopuszczalna - 0jtk/100ml)

i NAKAZUJE:

1.Doprowadzić do obowiązujących parametrów wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi produkowaną przez wodociąg publiczny w Siecieborzycach gm. Szprotawa zgodnie z wymaganiami określonymi w części C załącznika nr 1 Tabela nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

2.Poinformować odbiorców o warunkowej przydatności wody do spożycia pod względem bakteriologicznym.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żaganiu
ul. Szprotawska 45 a
68-100 Żagań
+48 68 477 66 00
psse.zagan@sanepid.gov.pl

3.W przypadku stałego chlorowania wody podawanej do sieci wodociągowej chlorem lub jego związkami należy monitorować poziom chloru wolnego i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczalnej 0,3 mg/l.

4.Poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu o działaniach naprawczych zaakceptowanych przez Burmistrza Miasta Szprotawa (termin i zakres ich realizacji) oraz przedstawić wyniki badania wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej.

Obowiązki wymienione w punktach 1 - 4 należy wykonać w terminie natychmiastowym.

UZASADNIENIE

Przeprowadzona analiza laboratoryjna próbki wody pobranej w dniu 11.09.2025r. w ramach nadzoru sanitarnego w zakresie parametrów grupy A z dodatkowym parametrem bakteriologicznym Enterokoki z wodociągu publicznego w Siecieborzycach gm. Szprotawa wykazała, że jakość wody zawarta w części C załącznika nr 1, Tabela nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) nie odpowiada wymaganiom z uwagi na obecność liczby bakterii grupy coli obecnych w liczbie 4 jtk/100ml w stałym punkcie poboru przepompownia wody w Długiem gm. Szprotawa wykazanym w Sprawozdaniu z badań Nr OL LMiP-01318.2025 z dnia 11.09.2025r., nr próbki OL 01345.2025, wykonanym przez Oddział Laboratoryjny Sekcji Mikrobiologii i Parazytologii PSSE w Zielonej Górze, ul. Jasna 10.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757), przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Bakterie grupy coli uznane są za odpowiedni wskaźnik mikrobiologiczny do oceny jakości wody do spożycia przez ludzi i nie powinny występować w wodzie dostarczanej odbiorcom. Stwierdzenie ich obecności w stałym punkcie poboru w przepompowni wody w Długiem gm. Szprotawa może spowodować zanieczyszczenie wody w całej sieci wodociągowej. Spożywanie wody zanieczyszczonej bakteriologicznie może być przyczyną wystąpienia zatruć pokarmowych

W myśl § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) „Właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza: (...) 3) **warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4.** Podmioty, o których mowa w § 6–8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia."

Zgodnie z § 21 ust. 4 ww. rozporządzenia „warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej < 10 jtk (NPL)/100 ml dla parametru bakterie grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru Escherichia coli i enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych".
Niniejszej decyzji PPIS w Żaganiu nadaje na podstawie art. 108 § 1 Kpa **rygor natychmiastowej wykonalności**, ponieważ jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego. Ze względu na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu odstąpił od obowiązku zawartego w art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572). Stosownie do § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), PPIS w Żaganiu informuje **Burmistrza Miasta Szprotawa** o warunkowej jakości wody do spożycia przez ludzi oraz wydanych zaleceniach.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu, zgodnie z § 7 pkt 1 lit. c ww. rozporządzenia nakazuje wykonać badania jakości wody **w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej (SUW wody podawanej do sieci i w przepompowni wody w Długiem)**, które stanowić będą potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w przedmiotowej sprawie i przedłożyć je do wiadomości.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 kpa od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 kpa wnosi się do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
W myśl art. 127a § 1 i 2 kpa przed upływem biegu terminu do wniesienia prawa odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią za stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Wniesienie odwołania zgodnie z art. 130 § 3 KPA nie wstrzymuje wykonania decyzji.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żaganiu
Jacek Stępień

Otrzymuje do wykonania:

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 1, 67-300 Szprotawa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Szprotawa
Rynek 45, 67-300 Szprotawa

2.Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.

ul. Kazimierza Jagiellończyka 8b, 66-400 Gorzów Wlkp.

3.Starostwo Powiatowe - Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żaganiu ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań

4.Powiatowy Inspektorat Weterynarii , 68-100 Żagań, ul. Szprotawska 30B

5.BŻ w/m.
6.HDiM w/m
7.EP w/m.
8.A-a HK w/m