



AB 1254

ekosystemy-jt

EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra
Tel/fax; 68 459 7726, e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

ZLECENIODAWCA :	Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. ul. Chrobrego 1, 67-300 Szprotawa		
Temat:	Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Długie, analiza ścieków		
Data pobierania próbek:	04-05.04.2018	Nr protokołu pobierania:	187/2018
Data przyjęcia próbek do badań:	05.04.2018	Data zakończenia badań:	27.04.2018
Stan próbek:	bez zastrzeżeń	Ilość stron sprawozdania:	1
Numer sprawozdania:	038/2018-33	Kolejny numer strony:	1
Data wydania sprawozdania z badań:	27.04.2018	Ilość załączników:	-

	Wskaźniki	Jednostki	Metody badawcze	Próbka nr 584/2018 ścieki surowe ¹	Próbka nr 585/2018 ścieki oczyszczone ¹
	Temperatura ścieków,	°C	PN-77/C-04584	10,2	10,2
*	pH, ¹	-	PN EN ISO 10523:2012	7,4 (temperatura pomiaru 19,2 °C)	7,5 (temperatura pomiaru 19,3 °C)
*	BZT ₅ , ²	mg/l (O ₂)	PN-EN 1899-1:2002	541	12
*	ChZT _{Cr} , ²	mg/l (O ₂)	PN-ISO 6060:2006	1789	72
*	Zawiesiny ogólne, ¹ (filtracja przez sącdek z włókna szklanego GF/C o średnicy porów 0,45µm, firmy Whatman),	mg/l	PN-EN 872:2007 + Ap 1:2007	1696	18
*	Próbki pobrano zgodnie z normą PN-ISO 5667-10:1997				

¹ próbki ścieków zlewane 24 h, co 2 h pobierana jest próbka ścieków w ilości proporcjonalnej do przepływu przez urządzenie oczyszczające, Znak „<” oznacza, że wynik znajduje się poniżej podanej wartości, która stanowi granicę oznaczalności zastosowanej metody badawczej.

* badanie/pobieranie próbek akredytowane, zawarte w „Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254” wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań
Zastępca Kierownika Laboratorium
mgr inż. Monika Szefer

Koniec sprawozdania

EKOSYSTEMY - JT J. Teterycz
LABORATORIUM
ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra
REGON 080305237, NIP 973-057-14-8
tel./fax (068) 45 97 726

Adres laboratorium: ¹Laboratorium Pracownia ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra

²Laboratorium Pracownia ul. Kozuchowska 10 e 65-364 Zielona Góra

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy - JT sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.