

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŻAGANIU



68-100 Żagań, ul. Szprotawska 45a  
tel. (68) 477-66-00, fax (68) 477-66-00  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezagan/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezagan/)  
e-mail: pssezagan@wsse.gorzow.pl  
NIP: 924-16-37-703

SZWIK Sp. z o.o.

2022 -01- 19

20/0045

Podpis

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU

HK.903.12.2022

Żagań, dnia 12 stycznia 2022 roku

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA  
PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO W BOROWINIE  
GM. SZPROTAWA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.  
(miejscowości w strefie zaopatrzenia : Borowina gm. Szprotawa).**

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1958r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj Dz. U. z 2021., poz.195),
- art. 12 ust 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. ( tj Dz. U. z 2020r., poz. 2028),
- § 22 w związku z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,poz. 2294).

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganie**

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań próbek, pobranych w ramach monitoringu przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Żaganie oraz w ramach wewnętrznej kontroli prowadzonej przez administratora wodociągu – Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 67-300 Szprotawa ul. Chrobrego 1 informuje, że jakość wody w badanym zakresie z wodociągu publicznego w Borowinie gm. Szprotawa

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Strona 1 z 2

*niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano 2 próbki do badania w zakresie parametrów grupy A i 1 próbkę do badania w zakresie monitoringu przeglądowego parametry grupy B. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody administrator wodociągu pobrał 2 próbki do badania w zakresie parametrów grupy A i 1 próbkę do badania w zakresie monitoringu przeglądowego parametry grupy B. Zakres badań obejmował :

- **parametry grupy A:** mętność, barwa, zapach, smak, stężenie jonów wodoru, przewodność elektryczna właściwa, bakterie grupy coli, bakterie *Escherichia coli*, enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w tem. 22° C.

- **parametry grupy B:** jon amonowy, mangan, żelazo, bromiany, ołów, arsen, kadm, nikiel, cyjanki, chrom, utlenialność, twardość, miedź, rtęć, antymon, chlorki, selen, fluorki, sól, benzen,  $\Sigma$  THM, benzo(a)piren, WWA, pestycydy,  $\Sigma$  pestycydów, bor, epichlorohydrynę, akryloamid, chlorek winylu, 1,2- dichlotoetan,  $\Sigma$  trichloroetanu i tetrachloroetanu, magnez, siarczany, glin, bakterie grupy coli, bakterie *Escherichia coli*, enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h.

Po dokonaniu analizy wszystkich sprawozdań z badań stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda **dostarczana** konsumentom zamieszkałym w strefie zaopatrzenia wodociągu publicznego w Borowinie gm. Szprotawa **spełniała** wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Żaganiu  
Jacek Stępień

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Szprotawa  
67-300 Szprotawa ul. Rynek 45
2. Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
67-300 Szprotawa ul. Chrobrego 1
3. A-a HK w/m