POWIATOWA STACJA SANITARNO–EPIDEMIOLOGICZNA W ŻAGANIU

68-100 Żagań, ul. Szprotawska 45a
tel. (68) 477-66-00, fax (68) 477-66-00
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezagan/
e-mail: pssezagan@wsse.gorzow.pl
NIP: 924-16-37-703

SZWIK Sp. z o.o.
2022 -03- 24
22/00842

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU

HK.903.56.2022

Żagań, dnia 16 marca 2022 roku

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
67-300 Szprotawa
ul. Chrobrego 1

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu na podstawie § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,poz. 2294) w związku art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj Dz. U. z 2021r., poz. 195) po zapoznaniu się z raportem z badań próbki wody pobranej w dniu 03.03.2022r w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu przeglądowego parametry grupy B z wodociągu publicznego w Siecieborzycach zaopatrującego w wodę miejscowości : Siecieborzyce, Witków, Rusinów gm. Szprotawa administrowanego przez Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Szprotawie przy ul. Chrobrego 1.

- Raport z badań NR 11398/LB/2021 z dnia 11.03.2022r, numer identyfikacyjny laboratorium 0013963/22 próbki wody pobranej z kurka czerpalnego w Stacji Uzdatniania Wody w Siecieborzycach gm. Szprotawa.

stwierdza - **przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

niepodległa
POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

UZASADNIENIE

Analiza próbki wody pobranej do badania laboratoryjnego w dniu 03.03.2022r w ramach wewnętrznej kontroli w zakresie monitoringu przeglądowego parametry grupy B z wodociągu publicznego w Siecieborzycach przez **Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. ul. Owocowa 8; 40-158 Katowice** wykazała, że jakość wody w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294).

Ocenę jakości wody z w/w urządzenia dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu wydał celem poinformowania konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żaganiu
Jacek Stępień

Do wiadomości :

1. Burmistrz Miasta Szprotawa
   67-300 Szprotawa, ul. Rynek 45
2. A-a HK w/m

niepodległa
POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI