

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŻAGANIU



68-100 Żagań, ul. Szprotawska 45a  
tel. (68) 477-66-00, fax (68) 477-66-00  
<https://www.gov.pl/web/psse-zagan>  
e-mail: [psse.zagan@sanepid.gov.pl](mailto:psse.zagan@sanepid.gov.pl)  
NIP: 924-16-37-703

*DW*  
*130*  
*2023-01-13*  
*23/00152*

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU

HK.903.17.2023

Żagań, dnia.....*12 stycznia 2023 rdy*.....

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA  
PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO W GOŚCIESZOWICACH  
GM. NIEGOSŁAWICE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.**

(miejscowości w strefie zaopatrzenia : Gościeszowice, Krzywczyce, Międzylesie, Mycielin, Niegosławice, Przeclaw, Rudziny, Sucha Dolna gm. Niegosławice, Długie gm. Szprotawa ).

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1958r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj Dz. U. z 2021., poz. 195),
- art. 12 ust 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. ( Dz. U. z 2020r., poz. 2028 ze zm.),
- § 22 w związku z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,poz. 2294).

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganu**

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań próbek, pobranych w ramach monitoringu przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Żaganu oraz w ramach wewnętrznej kontroli prowadzonej przez administratora wodociągu – Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach, 67-312 Niegosławice a także analizie podejmowanych działań naprawczych informuje, że jakość wody w badanym zakresie z wodociągu publicznego w Gościeszowicach gm. Niegosławice

**za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Strona 1 z 3

*niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano 4 próbki do badania w zakresie parametrów grupy A i 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody administrator wodociągu pobrał 4 próbki do badania w zakresie parametrów grupy A i 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B. Zakres badań obejmował :

- **parametry grupy A:** mętność, barwa, zapach, smak, stężenie jonów wodoru, przewodność elektryczna właściwa, bakterie grupy coli, bakterie *Escherichia coli*, enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h,

- **parametry grupy B:** jon amonowy, mangan, żelazo, bromiany, ołów, arsen, kadm, nikiel, cyjanki, chrom, utlenialność, twardość miedź, rtęć, antymon, chlorki, selen, fluorki, sól, benzen,  $\Sigma$  THM, benzo(a)piren, WWA, pestycydy,  $\Sigma$  pestycydów, bor, epichlorohydrynę, akryloamid, chlorek winylu, 1,2- dichlotoetan,  $\Sigma$  trichloroetanu i tetrachloroetanu, magnez, siarczany, glin, bakterie grupy coli, bakterie *Escherichia coli*, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h.

Po dokonaniu analizy wszystkich sprawozdań z badań stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda **dostarczana** konsumentom zamieszkałym w strefie zaopatrzenia wodociągu publicznego w Starej Jabłonie gm. Niegosławice **spełniała** wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Żaganiu  
Jacék Stepien

**Otrzymuje:**

1. Wójt Gminy Niegosławice  
67-312 Niegosławice
2. Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach  
67-312 Niegosławice
3. Burmistrz Miasta Szprotawa  
67-300 Szprotawa ul. Rynek 45
4. Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
67-300 Szprotawa ul. Chrobrego 1
5. A-a HK w/m