

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŻAGANIU



68-100 Żagań, ul. Szprotawska 45a
tel. (68) 477-66-00, fax (68) 477-66-00
<https://www.gov.pl/web/psse-zagan>
e-mail: psse.zagan@sanepid.gov.pl
NIP: 924-16-37-703

DA
16.05.2023
SZWIK Sp. z o.o.

2023-05-10

13/01/2023

Podpis

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU

Żagań, dnia 11 maja 2023 roku

HK.903.71.2023

Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach

67-312 Niegosławice

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 25.04.2023r w ramach nadzoru sanitarnego przez przedstawicieli PSSE w Żaganiu w zakresie monitoringu kontrolnego parametrów **fizykochemicznych** grupy A z wodociągu publicznego w Gościeszowicach zaopatrującego w wodę miejscowości: Gościeszowice, Krzywczyce, Międzylesie, Mycielin, Niegosławice, Przecław, Rudziny, Sucha Dolna gm. Niegosławice, Długie gm. Szprotawa administrowanego przez Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach, 67-320 Niegosławice.

- Sprawozdanie z badań: NR OL-LBŚ-566-567/2023 z dnia 28.04.2023r., nr próbki wody OL-566 pobranej z kurka czerpalnego w Stacji Uzdatniania Wody w Gościeszowicach gm. Niegosławice,
- Sprawozdanie z badań: NR OL-LBŚ-566-567/2023 z dnia 28.04.2023r., nr próbki wody OL-567 pobranej z kurka czerpalnego w budynku Urzędu Gminy w Niegosławicach nr 55.

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi pod względem parametrów fizykochemicznych pochodzącej z wodociągu publicznego w Gościeszowicach gm. Niegosławice.

UZASADNIENIE

Przeprowadzona analiza próbek wody w zakresie parametrów **fizykochemicznych** pobranych do badania laboratoryjnego w dniu 25.04.2023r w ramach nadzoru sanitarnego przez przedstawicieli PSSE w Żaganiu w zakresie monitoringu kontrolnego parametrów grupy A z wodociągu publicznego w Gościeszowicach wykazała, że jakość wody w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294).

Ocenę jakości wody z w/w urządzenia dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu wydał celem poinformowania konsumentów.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu informuje, że ocenę jakości wody stwierdzającą przydatność do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów **bakteriologicznych** z w/w urządzenia wodociągowego wydana została przez PPIS w Żaganiu w dniu 5 maja 2023r.

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żaganiu
mgr inż. Daria Prusaczyk
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z badań- NR OL-LMiP-566-567/2023 z dnia 28.04.2023r.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Niegosławice
67-312 Niegosławice
2. Burmistrz Miasta Szprotawa
67-300 Szprotawa ul. Rynek 45
- ③ Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
67-300 Szprotawa ul. Chrobrego 1
4. A/a HK w/m



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra
Oddział Laboratoryjny
Sekcja Badań Środowiskowych

tel. /68/ 414 80 22
fax: /68/ 351-47-96
psse.zielonagora@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR OL-LBS-566-567/2023
z dnia 28.04.2023

Ilość egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr 1
strona / stron:
1/1

PSSE Żagań

2023-05-10

ΔNazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żaganiu		WPLYWIELON
ΔIdentyfikacja zlecenia / umowy klienta		Harmonogram pobierania próbek na 2023r. Ldz: Ref:
Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy		LBS.9051.6.23.2023
Informacje dotyczące pobierania próbek	ΔData pobrania próbek: 25.04.2023	
	ΔNumer protokołu pobrania: Zag-HK- 40/23	
	ΔIdentyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żaganiu– E. Górniak	
Opis i identyfikacja obiektu badania	ΔPrzedmiot badania: próbki wody do spożycia	
	Próbki wody z wodociągu publicznego Gościszowice gm. Niegoszawice - wydajność wodociągu 423 m ³ /d	
Data dostarczenia do badania	25.04.2023	
Data wykonania badania	25.04.2023-28.04.2023	
Załączniki	Załącznik nr 1	Stron 1/1

Wyniki/ rezultaty badań

Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Nr próbki		Wartość parametryczna ¹⁾
			OL - 566	OL - 567	
ΔMiejsce pobrania próbek:			zawór czerpalny - woda podawana do sieci SUW w Gościszowice gm. Niegoszawice	sieć u odbiorcy wody Urząd Gminy Niegoszawice 55 gm. Niegoszawice.	
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 zakres: (0,10-50) NTU	NTU	0,23 ± 0,06	0,10 ± 0,03	Zalecany zakres wartości do 1,0
Barwa	PN-EN ISO 7887: 2012 + Apl: 2015-06 metoda C zakres: (2-40) mg/l Pt	mg / l Pt	7 ± 2 7,7 pH	8 ± 2 7,6 pH	---
Liczba progowa smaku (TFN)	PB/LBS-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r. zakres: (1-4)		< 1 ³⁾	---	---
Liczba progowa zapachu (TON)	PB/LBS-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r. zakres: (1-4)		< 1 ⁴⁾	< 1 ⁴⁾	---
pH	PN-EN ISO 10523:2012 zakres: (4,0-10,0) pH	pH	7,4 ± 0,1 (T pomiaru: 20,8°C)	7,3 ± 0,1 (T pomiaru: 20,1°C)	6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888: 1999 zakres: (140-2500) μS/cm	μS/cm	587 ± 4 (T pomiaru: 20,8°C)	606 ± 4 (T pomiaru: 20,1°C)	2500

Wyniki/ rezultaty badań odnoszą się do otrzymanych próbek

Δdane pozyskane od klienta, w tym mogące wpływać na ważność wyników

¹⁾ Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz. U. z 2017 poz. 2294²⁾ Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie u konsumenta - do 15 mg Pt/l.³⁾ Smak/Liczba progowa smaku/TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.⁴⁾ Zapach/Liczba progowa zapachu/TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.

Liczba ze znakiem „±” oznacza niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, oszacowaną bez procesu pobierania próbek.

Liczba ze znakiem „<” oznacza dolną granicę zakresu pomiarowego.

Pomiar przewodności elektrycznej uwzględnia korektę za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

Starszy Asystent
28.04.2023r. Kassa
mgr Ada Hassa

Zatwierdził

28.04.2023r. H. Jemiński

data i podpis

Otrzymują:

1. PSSE w Żaganiu (1 egzemplarz)
2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

