

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŻAGANIU



68-100 Żagań, ul. Szprotawska 45a
tel. (68) 477-66-00, fax (68) 477-66-00
<https://www.gov.pl/web/psse-zagan>
e-mail: psse.zagan@sanepid.gov.pl
NIP: 924-16-37-703

[SZWI... Sp. z o.o.]

2024-09-09

Ldz. 24/024051P Podpis MDreń-Swigac

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU

HK.903.131.2024

Żagań, dnia... 6 września 2024 r.

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 67-300 Szprotawa ul. Chrobrego 1

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu działając na podstawie § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) - w związku art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r., poz. 416) po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej w dniu 20.08.2024r w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu przeglądowego parametrów **grupy B** z wodociągu publicznego w Szprotawie zaopatrującego w wodę miejscowości: Szprotawa, Leszno Górne, Leszno Dolne, Wiechlice, Dziećmiarowice, Sieraków, Bobrowice, Nowa Kopernia, Szprotawka, Cieciszów, Henryków, Polkowiczki, Kartowice, Biernatów, Pasterzowice gm. Szprotawa administrowanego przez Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Szprotawie przy ul. Chrobrego 1

- Sprawozdanie z badań NR 21738/ZL/24 z dnia 29.08.2024r numer próbki wody 14914/01/S/24 pobranej - Ujęcie Szprotawa, SUW ul. Młynarska, Szprotawa / woda do spożycia,

dokonał oceny ogólnej pobranej próbki wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

STWIERDZA:
przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w Szprotawie.

UZASADNIENIE

Analiza próbki wody pobranej do badania laboratoryjnego w dniu 20.08.2024r w ramach wewnętrznej kontroli w zakresie monitoringu przeglądowego parametrów **grupy B** z wodociągu publicznego w Szprotawie przez Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o., Ośrodek Badań Środowiskowych i Zagrożeń Naturalnych, 43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 8 wykazała, że jakość wody w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294).

Ocenę jakości wody z w/w urządzenia dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu wydał celem poinformowania konsumentów.

Zwracam uwagę na podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22⁰C – stwierdzona wartość to 130jtk/1ml. Zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
- 200 jtk/1ml w kranie u konsumenta.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żaganiu
Jacek Stępień

Do wiadomości :

1. Burmistrz Miasta Szprotawa
67-300 Szprotawa, ul. Rynek 45
2. A-a HK w/m