

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŻAGANIU



68-100 Żagań, ul. Szprotawska 45a
tel. (68) 477-66-00, fax (68) 477-66-00
<https://www.gov.pl/web/psse-zagan>
e-mail: psse.zagan@sanepid.gov.pl
NIP: 924-16-37-703

[SZWIK Sp. z o.o.]

2025-01-27

Ldz. 20/000031P podpis Miron-Guiga

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU

HK.903.33.2024

Żagań, dnia... 23 stycznia 2025 roku...

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
PRZEZ LUDZI Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO W DZIKOWICACH
GM. SZPROTAWA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r.
(miejscowości w strefie zaopatrzenia : Dzikowice gm. Szprotawa).**

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1958r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024., poz.416),
- art. 12 ust 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. z 2024r., poz. 757),
- § 22 w związku z § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań próbek, pobranych w ramach monitoringu przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Żaganiu oraz w ramach wewnętrznej kontroli prowadzonej przez administratora wodociągu – Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 67-300 Szprotawa ul. Chrobrego 1 informuje, że jakość wody w badanym zakresie z wodociągu publicznego w Dzikowicach gm. Szprotawa

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano 2 próbki do badania w zakresie parametrów grupy A i 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody administrator wodociągu pobrał 2 próbki do badania w zakresie parametrów grupy A.

Zakres badań obejmował :

- **parametry grupy A:** mętność, barwa, zapach, smak, stężenie jonów wodoru, przewodność elektryczna właściwa, bakterie grupy coli, bakterie *Escherichia coli*, enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h,

- **parametry grupy B:** jon amonowy, mangan, żelazo, bromiany, ołów, arsen, kadm, nikiel, cyjanki, chrom, utlenialność, twardość, miedź, rtęć, antymon, chlorki, selen, fluorki, sól, benzen, Σ THM, benzo(a)piren, WWA, pestycydy, Σ pestycydów, bor, epichlorohydrynę, akryloamid, chlorek winylu, 1,2- dichloroetan, Σ trichloroetanu i tetrachloroetanu, magnez, siarczany, glin, bakterie grupy coli, bakterie *Escherichia coli*, enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h.

Po dokonaniu analizy wszystkich sprawozdań z badań stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda **dostarczana** konsumentom zamieszkałym w strefie zaopatrzenia wodociągu publicznego w Dzikowicach gm. Szprotawa **spełniała** wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żaganiu
Jakub Stepień

Do wiadomości:

1. Burmistrz Szprotawy
67-300 Szprotawa ul. Rynek 45
- ② Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
67-300 Szprotawa ul. Chrobrego 1
3. A-a HK w/m