



ŁAJSKI:

05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a

FILIA POŁUDNIE:

40-144 Katowice, ul. Józefowska 5

www.jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka



AB 1095

Sprawozdanie z badań, Nr: 474/02/2013/F/1

Zleceniodawca:

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja, ul. Chrobrego 1, 67-300 Szprotawa

Nr protokołu-zlecenia:

474/02/2013

Imię i nazwisko próbkobiorcy JARS:

Mendel Krzysztof

Rodzaj badania:

fizykochemiczne

(A) - metodyka akredytowana przez PCA Nr: AB 1095

PUNKT POBORU: Wylot ścieków oczyszczonych z oczyszczalni

Przedmiot badania:

ścieki

Rodzaj ścieków:

oczyszczone

Metoda pobrania:

średnia dobowa

Miejsce pobrania próbki:

67-300 Szprotawa, Oczyszczalnia Ścieków w Długie

Data i godzina poboru:

od: 17-02-2013 08:00 do: 18-02-2013 08:00

Numer próbki: 3243/02

Ocena próbki: bez zastrzeżeń

Pobranie próbek: (A) PN-ISO 5667-10:1997

Transport próbek: JARS Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia badań: 19-02-2013

Data zakończenia badań: 25-02-2013

Lab.	Badany parametr jednostka	Metodyka badania w/g	Najwyższa dopuszczalna zawartość	Wynik	Niepewność (**)
LŁ	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu po 5 dniach (BZT 5) mg/l	(A) PN-EN 1899-1:2002	-	6	2
LŁ	Zawiesiny ogólne mg/l	(A) PN-EN 872: 2007+Ap1:2007	-	7,6	1,5
LŁ	Indeks chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) mg/l	(A) PN-ISO 15705:2005	-	51	10

* badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy

*(A) badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy objęte zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego

** - niepewność rozszerzona metody przy poziomie ufności ok. 95% i współczynnika rozszerzenia k=2

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:

Sprawozdanie sporządzono w 1 egz.

Egz.Nr 1: Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badań: LŁ - Łąjski, LK - Katowice

KONIEC SPRAWOZDANIA

Sporządzono dnia:

27-02-2013

Autoryzował:

I2 - Małek Jacek
W2 - Chrzanoński Sebastian

Zatwierdził:

K I E R O W N I K
Laboratorium Fizykochemicznego
mgr Przemysław Zabielski

